

別表第1 (第3条関係) 補強コンクリートブロック造の塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2. 2m以下	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		高さ2m以下の塀で10cm以上	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3	控え壁 (高さが1.2mを超える場合)	3. 4m以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1/5以上突出してある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	基礎	鉄筋コンクリート造の基礎がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		丈は35cm以上で、根入れの深さが30cm以上 (高さが1.2mを超える場合に限る。)	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、かつ、ひび割れがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
6	鉄筋	壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		縦筋は、壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	評価	6項目のうち、1つでも不適合があれば、倒壊の危険性あり		

※分からない場合は不適合とする。

※鉄筋が入っていないことが明らかな場合は、別表第2「組積造の塀の点検表」を使用すること。

