

井戸水の水質検査をしましょう

井戸水を飲用に使用されている場合には、日頃から色、にごり、におい、味などの異常に注意し、定期的に水質検査を受けて、飲用に適しているかどうか確認しましょう。

1 井戸の周辺は清潔にしましょう

- 井戸やその周辺は、みだりに人や動物が入らないようにしましょう
- 井戸（ふた、ポンプ、バルブなど）やその周辺に異常がないか、清潔に保たれているか定期的に点検しましょう



2 定期的に水質検査をしましょう

- 『色、にごり、におい、味』に異常がないか、毎日確認しましょう
- 使い始めるときはもちろん、使っている間は、年 1 回以上定期的に水質検査をしましょう
- 検査は、一般的な 13 項目
(臭気、味、色度、濁度、pH 値、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、カルシウム・マグネシウム（硬度）、鉄及びその化合物、一般細菌、大腸菌) に、
フッ素、ヒ素、マンガンを追加されることをお勧めします



3 水質検査を受けるには

- 水質検査は、水道法で定められた厚生労働大臣の登録を受けた民間の検査機関で受けることができます
- 岩国市周辺には、次の検査機関があります

検 査 機 関 名	所 在 地	連 絡 先
(公財) 山口県予防保健協会岩国支所	山口県岩国市 多田一丁目 103 番 12 号	(0120) 575-018
(株)アサヒテクノリサーチ	広島県大竹市 晴海二丁目 10 番 22 号	(0827) 59-1800
富士企業(株)	広島県広島市佐伯区 楽々園四丁目 6 番 19 号	(082) 923-0188
ラボテック(株)	広島県広島市佐伯区 五日市中央六丁目 9 番 25 号	(082) 921-5531
(株)エヌ・イーサポート	広島県広島市西区 己斐本町三丁目 13 番 16 号	(082) 272-9000
東和环境科学(株)	広島県広島市中区 舟入町 6 番 5 号	(082) 297-6111
(一財) 広島県環境保健協会	広島県広島市中区 広瀬北町 9 番 1 号	(082) 293-0163
中外テクノス(株) 山口支店	山口県周南市 築港町 5 番 27 号	(0834) 31-4848

※検査費用等は、各検査機関にお問い合わせください。

4 基準超過等があったときには

- 水質に異常が感じられたときや、水質検査の結果、基準の超過があったときには、直ちに使用を止めて、その水を飲まないようにしましょう
- 市環境政策課（電話：29-5100）に連絡して下さい

