



水質検査項目	採取月日		基準値 (mg/L)
	8月24日	2月21日	
	測定結果が得られた月日		
	9月6日	3月6日	
測定結果 (mg/L)			
5 アルキル水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
6 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
7 カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.03以下
8 鉛及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.1以下
9 有機燐化合物	0.1未満	0.1未満	1以下
10 六価クロム化合物	0.04未満	0.04未満	0.5以下
11 砒素及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.1以下
12 シアン化合物	0.1未満	0.1未満	1以下
13 ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下
14 トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1以下
15 テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.1以下
16 ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.2以下
17 四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
18 1・2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下
19 1・1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	1以下
20 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.4以下
21 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	3以下
22 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下
23 1・3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
24 チウラム	0.006未満	0.006未満	0.06以下
25 シマジン	0.003未満	0.003未満	0.03以下
26 チオベンカルブ	0.02未満	0.02未満	0.2以下
27 ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.1以下
28 セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.1以下
29 1・4-ジオキサン	0.05未満	0.05未満	0.5以下
30 ほう素及びその化合物	1.4	3.0	230以下
31 ふっ素及びその化合物	0.1	0.2	15以下
32 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	3.8	5.1	100以下
33 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	0.5未満	0.5未満	5以下
34 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類）	0.5未満	0.5未満	30以下
35 フェノール類含有量	0.2未満	0.2未満	5以下
36 銅含有量	0.01未満	0.01未満	3以下
37 亜鉛含有量	0.03	0.02	2以下
38 溶解性鉄含有量	0.1未満	0.1未満	10以下
39 溶解性マンガン含有量	0.1未満	0.1未満	10以下
40 クロム含有量	0.1未満	0.1未満	2以下
41 大腸菌群数（個/c m3）	10未満	10未満	3,000以下
42 燐含有量	0.01未満	0.01未満	16以下
措置の必要性	無	無	

水質検査項目	採取月日	基準値 (pg-TEQ/L)
	10月24日	
	測定結果が 得られた月日	
	11月15日	
測定結果 (pg-TEQ/L)		
43 ダイオキシン類	0.001	10
措置の必要性	無	

10月予定

5. 最終処分場の残余容量の測定を行った月日と結果 ■規則 第四条の五の二第四号 リ関係

項目	測定月日
	残余容量 (m)