水質検査結果（R8.8）

	水質基準項目		基準値	W260804072 2026/8/4 柱島原水 （着水井）	W260804073 2026/8/4 柱島浄水(上) 給水栓	W260804074 2026/8/4 柱島浄水(下) 給水栓	W260804079 2026/8/4 柱島第5水源
1	一　般　細　菌	個/mL	100以下	640	0	0	1,100
2	大　腸　菌		検出されないこと	検出	不検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	--	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	--	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	--	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	--	0.002	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	--	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	--	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.86	--	0.58	0.33
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	--	0.17	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.05未満	--	0.05未満	0.05未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	--	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	--	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.002未満	--	0.002未満	0.002未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	--	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	--	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	--	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005未満	--	0.000005未満	0.000005未満
21	ベ　ン　ゼ　ン	mg/L	0.01以下	0.001未満	--	0.001未満	0.001未満
22	塩　素　酸	mg/L	0.6以下	--	0.06未満	0.06未満	--
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	--	0.002未満	0.002未満	--
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	--	0.017	0.006	--
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	0.008	0.003	--
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	--	0.006	0.005	--
27	臭　素　酸	mg/L	0.01以下	--	0.001未満	0.001未満	--
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	--	0.035	0.018	--
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	0.005	0.002	--
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	--	0.012	0.007	--
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	--	0.001未満	0.001未満	--
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	--	0.008未満	0.008未満	--
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.009	--	0.016	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.10	--	0.02未満	0.12
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07	--	0.03未満	0.06
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.010	--	0.042	0.005未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17.3	--	15.7	10.7
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006	--	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11.2	10.8	11.0	9.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48	--	38	25
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	130	--	114	104
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	--	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満	--	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	--	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	1.8
48	ｐ　Ｈ　値		5.8以上8.6以下	7.0　(26)	7.3　(27)	7.1　(28)	7.0　(25)
49	味		異常なし	--	異常なし	異常なし	--
50	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　度	度	5以下	2.5	0.5未満	0.5未満	11.8
52	濁　度	度	2以下	1.2	0.1未満	0.1未満	5.4
	大　腸　菌	MPN/100mL	—	1.0	--	--	--
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	--	--	--
	クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	--	--	--
	ジアルジア	個/10L	—	0	--	--	--