水質検査結果(R8.10)

	水質基準項目		基準値	W261013053 2026/10/13 柱島原水 (着水井)	W261013054 2026/10/13 柱島浄水(上) 給水栓	W261013055 2026/10/13 柱島浄水(下) 給水栓	W261013060 2026/10/13 柱島第5水源
1	一　般　細　菌	個/mL	100以下	68	0	0	310
2	大　腸　菌		検出されないこと	検出	不検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	--	--
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	--	--	--	--
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	0.002	0.001未満	--
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	--	--	--	--
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	--	--	--	--
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	--	--	--	--
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	--	--
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	--	--
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	--	--
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	--	--	--	--
21	ベ　ン　ゼ　ン	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
22	塩　素　酸	mg/L	0.6以下	--	--	--	--
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	--	--	--	--
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	--	--	--
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	--	--	--	--
27	臭　素　酸	mg/L	0.01以下	--	--	--	--
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	--	--	--	--
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	--	--	--	--
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	--	--	--	--
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	--	--	--	--
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	--	--	--	--
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	--	--	--	--
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	--	--	--	--
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	--	--	--	--
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	--	--	--	--
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10.5	10.5	10.5	9.5
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	--	--	--	--
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	--	--	--	--
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	--	--	--	--
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	--	0.000001未満	--	--
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	--	0.000001未満	--	--
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	--	--	--	--
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	--	--	--	--
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	1.2	1.4	1.5
48	ｐ　Ｈ　値		5.8以上8.6以下	7.0　(24)	7.2　(24)	7.1　(24)	7.0　(24)
49	味		異常なし	--	異常なし	異常なし	--
50	臭　気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色　度	度	5以下	2.3	1.1	1.6	9.0
52	濁　度	度	2以下	0.9	0.1未満	0.1未満	4.2
	大　腸　菌	MPN/100mL	—	--	--	--	--
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	--	--	--	--
	クリプトスポリジウム	個/10L	—	--	--	--	--
	ジアルジア	個/10L	—	--	--	--	--