水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年9月4日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				錦川表流水	錦見浄水場			
					1号ろ過水	2号ろ過水	配水池	
採水年月日				R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	
検査月日				8/24～9/4	8/24～9/4	8/24～9/4	8/24～9/4	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	32.5	32.5	32.5	32.5	
水温			(℃)	26.9	28.1	27.6	27.1	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	0.09	0.06	0.41	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	54	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	1	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.36	0.33	0.33	0.31	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	*	*	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	*	*	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	*	*	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	*	*	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	*	*	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	*	*	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	*	*	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	0.006	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.003	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	0.001未満	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.014	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.005	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.1	5.7	5.7	6.0	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.4	6.7	6.7	7.0	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.9	26.3	26.2	26.4	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	*	*	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	*	*	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.2	7.1	7.3	7.4	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	*	*	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	27.2	*	*	24.0	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	77	87	89	92	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年9月4日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			錦川表流水	錦見浄水場			
				1号ろ過水	2号ろ過水	配水池	
採水年月日			R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	*	*	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	*	*	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	1以下	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.1	0.1	0.4	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.9	26.3	26.2	26.4	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	*	*	0.001未満	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	*	*	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.2	7.1	7.3	7.4	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	*	*	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年9月4日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				御庄給水栓	阿品給水栓	和木一丁目給水栓	牛野谷配水池	
採水年月日				R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	
検査月日				8/24～9/4	8/24～9/4	8/24～9/4	8/24～9/4	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	32.7	33.1	31.5	34.6	
水温			(℃)	37.4	29.5	32.8	28.5	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.14	0.17	0.26	0.45	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.29	0.29	0.30	0.30	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.013	0.010	0.007	0.007	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.024	0.021	0.016	0.016	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.9	5.9	6.0	6.0	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	6.9	6.9	7.0	6.9	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.9	27.1	26.9	26.6	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.3	7.3	7.3	7.2	5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*	24.5	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	95	92	88	95	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年9月4日

岩 国 市 水 道 局

	採水地点		御庄給水栓	阿品給水栓	和木一丁目給水栓	牛野谷配水池	
	採水年月日		R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	
	26項目						目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下(暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下(暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.1	0.2	0.3	0.5	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.9	27.1	26.9	26.6	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年9月4日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				通津給水栓	由宇統合配水池	神東給水栓	平田配水池	
採水年月日				R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	
検査月日				8/24～9/4	8/24～9/4	8/24～9/4	8/24～9/4	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	33.1	31.6	32.5	31.2	
水温			(℃)	35.3	29.3	26.3	27.4	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.10	0.55	0.10	0.36	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.29	0.29	0.29	0.30	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	*	0.000005未満	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.015	0.009	0.015	0.006	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.027	0.018	0.027	0.014	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.008	0.006	0.008	0.005	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.0	6.1	6.2	6.0	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	7.1	7.0	7.2	6.9	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	27.0	27.1	27.5	26.6	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	*	0.000001未満	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	*	0.000001未満	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.4	7.5	7.7	7.4	5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	26.0	*	26.0	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	91	95	95	93	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年9月4日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			通津給水栓	由宇統合配水池	神東給水栓	平田配水池	
採水年月日			R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	R8.8.24	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.1	0.6	0.1	0.4	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	27.0	27.1	27.5	26.6	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.4	7.5	7.7	7.4	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年9月4日
岩 国 市 水 道 局

		採水地点		平田五丁目給水栓	由西 岩清給水栓			
		採水年月日		R8.8.24	R8.8.24			
		検査月日		8/24～9/4	8/24～9/4			
		天候(前日／当日)		晴れ/晴れ	晴れ/晴れ			
		気温	(℃)	30.9	33.2			
		水温	(℃)	34.5	29.7			
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.26	0.10			0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0			100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出			検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*			0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*			0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.29	0.28			10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.11			0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*			1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満			0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満			0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満			0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*			0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*			0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.007	0.012			0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*			0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.005			0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.016	0.026			0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*			0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.009			0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*			0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*			1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*			1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.9	4.3			200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	6.9	5.0			200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.9	15.1			300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*			500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*			0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満			0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満			0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*			0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*			0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5	0.6			3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.6	7.5			5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし			異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし			異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満			5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満			2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満			
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*			
	3	電気伝導率	(μS/cm)	94	62			

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年9月4日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			平田五丁目給水栓	由西岩清給水栓			
採水年月日			R8.8.24	R8.8.24			
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満			0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満			0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*			0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*			0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*			0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*			0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*			0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*			1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.1			1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.9	15.1			10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*			20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満			0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*			3以下
23	臭気強度(TON)		*	*			3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*			30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満			1度以下
26	pH値		7.6	7.5			7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*			-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*			2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月28日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				玖　珂				
				瀬田水源地				
				瀬田水源	浄水	谷津給水栓	野口給水栓	
採水年月日				R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	
検査月日				8/17～8/28	8/17～8/28	8/17～8/28	8/17～8/28	
天候(前日／当日)				晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	
気温			(℃)	31.0	26.0	31.4	27.8	
水温			(℃)	21.1	20.7	30.8	32.1	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.54	0.38	0.25	0.30	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	1未満	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.61	0.60	0.59	0.59	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.15	0.15	0.15	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.1	7.2	7.1	7.1	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.1	4.2	4.2	4.2	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35.5	33.3	32.7	32.9	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	86	87	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.4	6.5	6.7	6.6	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	36.5	34.5	*	*	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	114	118	107	114	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月28日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			玖　珂				
			瀬田水源地				
			瀬田水源	浄水	谷津給水栓	野口給水栓	
採水年月日			R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.4	0.3	0.3	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35.5	33.3	32.7	32.9	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	86	87	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	1度以下
26	pH値		6.4	6.5	6.7	6.6	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	-2.4	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月28日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				小　瀬				
				小瀬浄水場				
				深井戸	浄水	小瀬給水栓	浅井戸(予備)	
採水年月日				R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	
検査月日				8/17～8/28	8/17～8/28	8/17～8/28	8/17～8/28	
天候(前日／当日)				晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	
気温			(℃)	28.1	28.1	27.0	28.1	
水温			(℃)	17.0	18.6	25.6	18.0	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	0.58	0.49	*	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	3	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	1未満	不検出	不検出	1未満	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.39	0.39	0.40	2.30	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.28	0.28	0.28	0.12	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.02	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.06	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	17.5	17.6	17.7	9.1	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	9.5	9.6	9.8	5.1	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.1	18.1	18.2	120	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	88	88	*	188	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	*	0.02未満	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	*	0.0005未満	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.8	7.4	7.5	6.4	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	*	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.3	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	33.5	33.0	*	95.0	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	126	118	119	266	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月28日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			小　瀬				
			小瀬浄水場				
			深井戸	浄水	小瀬給水栓	浅井戸(予備)	
採水年月日			R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.6	0.5	*	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.1	18.1	18.2	120.0	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	88	88	*	188	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.3	1度以下
26	pH値		6.8	7.4	7.5	6.4	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	-2.0	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月28日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				周　東 高森南浄水場				
				第1水源	第2水源	第3水源	浄水	
採水年月日				R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	
検査月日				8/17～8/28	8/17～8/28	8/17～8/28	8/17～8/28	
天候(前日／当日)				晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	晴れ/雨後晴れ	
気温			(℃)	32.2	32.2	32.2	26.6	
水温			(℃)	24.0	24.7	27.1	27.4	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	*	*	0.39	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	1未満	1未満	1未満	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.56	0.54	0.54	0.52	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.21	0.22	0.19	0.20	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.1	7.0	6.9	7.2	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.9	3.8	3.9	4.1	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.8	25.4	26.2	26.0	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	75	84	80	84	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.7	6.8	6.6	6.7	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	*	*	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	30.5	32.0	36.0	33.5	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	93	94	93	94	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月28日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			周　東				
			高森南浄水場				
			第1水源	第2水源	第3水源	浄水	
採水年月日			R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	R8.8.17	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	1以下	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	*	*	0.4	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.8	25.4	26.2	26.0	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	75	84	80	84	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		6.7	6.8	6.6	6.7	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	-2.3	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月28日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				周　東				
				高森南浄水場				
				上久原給水栓				
採水年月日				R8.8.17				
検査月日				8/17～8/28				
天候(前日／当日)				晴れ/雨後晴れ				
気温			(℃)	32.2				
水温			(℃)	28.0				
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.28				0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0				100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出				検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満				0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*				0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001				0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満				0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*				0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満				0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.51				10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.20				0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満				1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*				0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*				0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*				0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*				0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*				0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*				0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*				0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*				0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*				0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*				0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*				0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*				0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*				0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*				0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*				0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*				0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*				0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*				0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*				0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満				1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01				0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満				0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満				1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.2				200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.1				200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.6				300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*				500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*				0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満				0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満				0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*				0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*				0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.4				3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.7				5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし				異常でないこと
	50	臭気		異常なし				異常でないこと
	51	色度		0.5未満				5以下であること
	52	濁度		0.1未満				2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満				
	2	アルカリ度	(mg/L)	*				
	3	電気伝導率	(μS/cm)	99				

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月28日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			周　東				
			高森南浄水場				
			上久原給水栓				
採水年月日			R8.8.17				
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満				0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*				0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*				0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*				0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*				0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*				0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*				0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*				0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*				1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.3				1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.6				10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*				20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*				0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*				0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*				3以下
23	臭気強度(TON)		*				3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*				30以上～200以下
25	濁度		0.1未満				1度以下
26	pH値		6.7				7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*				-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*				2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*				0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01				0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月19日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美　和 東部浄水場				
				表流水	浄水	黒沢給水栓	日宛給水栓	
採水年月日				R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	
検査月日				8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	29.9	29.9	31.6	27.8	
水温			(℃)	23.8	23.3	28.2	30.5	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	1.18	0.61	0.50	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	520	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	110	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.21	0.22	0.20	0.21	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	0.16	0.16	0.16	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.003未満	0.008	0.010	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.003未満	0.008	0.010	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.2	4.7	4.8	4.7	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.6	2.9	3.1	3.1	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.8	18.7	19.0	19.5	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.1	6.9	7.0	7.0	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		2.1	0.8	0.6	0.7	5以下であること
	52	濁度		0.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	22.0	21.5	*	*	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	71	70	74	72	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月19日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美　和				
			東部浄水場				
			表流水	浄水	黒沢給水栓	日宛給水栓	
採水年月日			R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	1.2	0.6	0.5	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.8	18.7	19.0	19.5	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.1	6.9	7.0	7.0	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	0	0	0	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月19日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美　和 西部浄水場				
				表流水	浄水	生見給水栓	長野給水栓	
採水年月日				R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	
検査月日				8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	29.8	29.8	32.0	29.8	
水温			(℃)	22.7	26.7	30.8	28.6	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	0.92	0.50	0.41	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	700	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	46	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.1未満	0.12	0.14	0.12	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.17	0.18	0.18	0.18	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	0.21	0.15	0.14	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.006	0.010	0.006	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.006	0.010	0.004	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.2	5.9	5.8	5.7	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.0	3.5	3.7	3.4	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	23.4	21.5	21.7	21.6	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	1.0	0.7	0.8	0.6	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.6	7.4	7.5	7.3	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		3.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.9	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	30.5	30.5	*	*	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	80	79	79	79	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月19日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美　和				
			西部浄水場				
			表流水	浄水	生見給水栓	長野給水栓	
採水年月日			R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.9	0.5	0.4	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	23.4	21.5	21.7	21.6	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.9	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.6	7.4	7.5	7.3	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	2	0	0	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月19日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美 和 秋掛浄水場				
				表流水	浄水	秋掛給水栓		
採水年月日				R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12		
検査月日				8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19		
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ		
気温			(℃)	25.9	25.9	24.2		
水温			(℃)	21.3	22.3	23.6		
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	0.58	0.13		0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	440	0	0		100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	10	不検出	不検出		検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.26	0.25		10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.13	0.13		0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*		0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*		0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*		0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	0.06未満	0.06未満		0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	0.002未満	0.002未満		0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*		0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.009	0.003未満		0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*		0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*		0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.010	0.012		0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*		0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*		0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	0.008未満	0.008未満		0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.2	6.1	6.1		200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.3	5.9	5.9		200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	12.8	12.0	11.9		300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*		0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*		0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.8	0.6	0.7		3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.4	7.1	7.2		5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし		異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
	51	色度		3.2	0.5未満	0.5未満		5以下であること
	52	濁度		0.7	0.1未満	0.1未満		2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	20.5	18.0	*		
	3	電気伝導率	(μS/cm)	63	64	71		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月19日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美 和				
			秋掛浄水場				
			表流水	浄水	秋掛給水栓		
採水年月日			R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12		
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*		0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*		0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*		0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*		0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*		0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*		1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.6	0.1		1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	12.8	12.0	11.9		10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*		20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*		0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*		3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*		3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		30以上～200以下
25	濁度		0.7	0.1未満	0.1未満		1度以下
26	pH値		7.4	7.1	7.2		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*		-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	0	0		2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月14日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				本　郷				
				波野中浄水場			本郷浄水場	
				表流水	浄水	波野中給水栓	第1水源	
採水年月日				R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	*	
検査月日				8/3～8/14	8/3～8/14	8/3～8/14	*	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	*	
気温			(℃)	25.6	25.6	35.1	*	
水温			(℃)	21.4	21.6	28.7	*	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	0.57	0.27	*	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	120	0	0	*	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	34	不検出	不検出	*	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.23	0.24	0.23	*	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	*	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	*	0.000005未満	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	0.004	0.012	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	0.001未満	0.002	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	0.006	0.020	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	0.002	0.006	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.1	4.5	4.5	*	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	4.3	4.3	*	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	16.3	16.5	16.3	*	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.6	0.4	0.4	*	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.2	7.2	7.3	*	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	*	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	*	異常でないこと
	51	色度		0.9	0.5未満	0.5未満	*	5以下であること
	52	濁度		0.6	0.1未満	0.1未満	*	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*	
	2	アルカリ度	(mg/L)	20.5	19.5	*	*	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	65	65	66	*	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月14日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			本　郷				
			波野中浄水場			本郷浄水場	
			表流水	浄水	波野中給水栓	第1水源	
採水年月日			R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	*	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.6	0.3	*	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	16.3	16.5	16.3	*	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.6	0.1未満	0.1未満	*	1度以下
26	pH値		7.2	7.2	7.3	*	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月14日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				本　郷				
				本郷浄水場				
				第2水源	第3水源	第4水源	浄水	
採水年月日				＊	＊	＊	R8.8.3	
検査月日				＊	＊	＊	8/3～8/14	
天候(前日／当日)				＊	＊	＊	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	＊	＊	＊	31.4	
水温			(℃)	＊	＊	＊	25.3	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	＊	＊	＊	0.46	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	＊	＊	＊	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	＊	＊	＊	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	＊	＊	＊	0.85	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	0.11	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	＊	＊	＊	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	7.9	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	＊	＊	＊	4.3	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	＊	＊	＊	37.4	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	＊	＊	＊	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	＊	＊	＊	0.3未満	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	＊	＊	＊	6.6	5.8以上 8.6以下
	49	味		＊	＊	＊	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		＊	＊	＊	異常なし	異常でないこと
	51	色度		＊	＊	＊	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		＊	＊	＊	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	＊	＊	＊	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	＊	＊	＊	44.0	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	＊	＊	＊	120	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月14日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			本　郷				
			本郷浄水場				
			第2水源	第3水源	第4水源	浄水	
採水年月日			＊	＊	＊	R8.8.3	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		＊	＊	＊	1以下	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	＊	＊	＊	0.5	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	＊	＊	＊	37.4	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	＊	＊	＊	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	3以下
23	臭気強度(TON)		＊	＊	＊	＊	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	30以上～200以下
25	濁度		＊	＊	＊	0.1未満	1度以下
26	pH値		＊	＊	＊	6.6	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		＊	＊	＊	＊	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	＊	＊	＊	＊	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	＊	＊	＊	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	＊	＊	＊	＊	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月14日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				本　郷				
				本郷浄水場	波野原浄水場			
				本郷給水栓	表流水	浄水	波野原給水栓	
採水年月日				R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	
検査月日				8/3～8/14	8/3～8/14	8/3～8/14	8/3～8/14	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	35.5	29.3	29.0	37.2	
水温			(℃)	28.1	20.9	22.7	31.7	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.37	*	0.87	0.10	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	200	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	2400	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	0.004未満	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.70	0.18	0.18	0.15	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	*	0.000005未満	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.002	*	0.012	0.032	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	*	0.001未満	0.001	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	*	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.003	*	0.015	0.040	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001	*	0.003	0.007	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	*	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.4	4.2	4.9	4.8	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.4	2.9	4.0	4.2	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34.9	11.1	10.9	10.6	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.3未満	0.5	0.4	0.4	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.8	6.9	6.9	6.9	5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	*	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	1.3	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	1.1	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	18.0	20.0	*	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	119	54	56	54	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月14日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			本　郷				
			本郷浄水場	波野原浄水場			
			本郷給水栓	表流水	浄水	波野原給水栓	
採水年月日			R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	1以下	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.4	*	0.9	0.1	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34.9	11.1	10.9	10.6	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	1.1	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		6.8	6.9	6.9	6.9	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月14日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				本　郷 宇塚浄水場				
				表流水	浄水	宇塚給水栓		
採水年月日				R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3		
検査月日				8/3～8/14	8/3～8/14	8/3～8/14		
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ		
気温			(℃)	33.8	33.8	37.3		
水温			(℃)	24.9	25.1	32.1		
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	0.55	0.45		0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	31	0	5		100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	23	不検出	不検出		検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*		0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.27	0.28	0.28		10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満		0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	*	0.000005未満		0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	0.007	0.007		0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	0.001	0.001		0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	0.011	0.011		0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	0.003	0.004		0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満		0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*		0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.2	5.7	5.7		200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.1	4.8	4.8		200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.9	25.9	25.4		300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*		0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*		0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.4	0.3未満	0.3未満		3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.3	7.4		5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし		異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
	51	色度		0.7	0.5未満	0.5未満		5以下であること
	52	濁度		0.6	0.1未満	0.1未満		2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	31.5	30.0	*		
	3	電気伝導率	(μS/cm)	88	89	89		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月14日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			本　郷				
			宇塚浄水場				
			表流水	浄水	宇塚給水栓		
採水年月日			R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3		
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*		0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*		0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*		0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*		1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.6	0.5		1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.9	25.9	25.4		10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*		20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*		3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*		3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		30以上～200以下
25	濁度		0.6	0.1未満	0.1未満		1度以下
26	pH値		7.5	7.3	7.4		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*		-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*		2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月14日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美　川				
				河山浄水場			南桑浄水場	
				表流水	浄水	河山給水栓	表流水	
採水年月日				R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	
検査月日				8/3～8/14	8/3～8/14	8/3～8/14	8/3～8/14	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	30.6	30.6	33.0	29.1	
水温			(℃)	20.8	22.3	25.8	22.8	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	0.29	0.29	*	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	110	0	0	210	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	11	不検出	不検出	35	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.22	0.20	0.19	0.35	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	*	0.000005未満	0.000005未満	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	0.005	0.018	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	0.001未満	0.001	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	0.008	0.025	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	0.003	0.006	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.7	4.9	5.1	4.9	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	3.2	3.4	2.8	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.7	14.5	14.1	20.8	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.6	0.4	0.4	0.5	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.4	7.5	7.6	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	*	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		2.7	0.5未満	0.5未満	1.6	5以下であること
	52	濁度		2.3	0.1未満	0.1未満	0.8	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	20.0	22.0	*	25.0	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	65	60	64	73	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月14日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美　川				
			河山浄水場			南桑浄水場	
			表流水	浄水	河山給水栓	表流水	
採水年月日			R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	R8.8.3	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.3	0.3	*	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.7	14.5	14.1	20.8	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		2.3	0.1未満	0.1未満	0.8	1度以下
26	pH値		7.5	7.4	7.5	7.6	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月14日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美 川 南桑浄水場 浄水	南桑給水栓			
採水年月日				R8.8.3	R8.8.3			
検査月日				8/3～8/14	8/3～8/14			
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ			
気温			(℃)	29.1	31.8			
水温			(℃)	24.9	27.7			
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.54	0.43			0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0			100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出			検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*			0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*			0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.35	0.34			10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満			0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*			1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満			0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満			0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	0.000005未満			0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*			0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*			0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.005	0.005			0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*			0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.008	0.008			0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*			0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003			0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*			0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*			1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*			1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.2	5.2			200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.1	3.1			200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	21.6	21.0			300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*			500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*			0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満			0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満			0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*			0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*			0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.4	0.4			3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.6	7.6			5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし			異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし			異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満			5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満			2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満			
	2	アルカリ度	(mg/L)	27.0	*			
	3	電気伝導率	(μS/cm)	77	79			

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月14日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美 川				
			南桑浄水場				
			浄水	南桑給水栓			
採水年月日			R8.8.3	R8.8.3			
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満			0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満			0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*			0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*			0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*			0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*			0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*			0.02以下 (暫定)
15	農薬類		1以下	*			1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.4			1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	21.6	21.0			10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*			20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満			0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*			3以下
23	臭気強度(TON)		*	*			3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*			30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満			1度以下
26	pH値		7.6	7.6			7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*			-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*			2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満			0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月19日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				錦				
				広瀬浄水場			向峠浄水場	
				表流水	浄水	広瀬給水栓	表流水	
採水年月日				R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	
検査月日				8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	32.1	32.1	26.9	29.8	
水温			(℃)	23.1	26.7	30.1	18.7	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	*	0.44	0.24	*	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	410	0	0	190	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	6	不検出	不検出	22	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.38	0.32	0.32	0.36	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.47	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	0.09	0.09	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	0.002未満	0.002未満	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.003未満	0.003未満	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.003未満	0.003	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	0.008未満	0.008未満	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.7	4.0	3.9	4.8	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	3.3	3.3	4.5	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.1	17.2	17.4	12.1	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.5	7.5	7.4	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	*	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		1.3	0.5未満	0.5未満	1.3	5以下であること
	52	濁度		0.3	0.1未満	0.1未満	0.1	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	18.5	20.0	*	14.5	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	64	65	67	58	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月19日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			錦				
			広瀬浄水場			向峠浄水場	
			表流水	浄水	広瀬給水栓	表流水	
採水年月日			R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	1以下	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.4	0.2	*	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.1	17.2	17.4	12.1	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.3	0.1未満	0.1未満	0.1	1度以下
26	pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	0	0	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月19日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				錦				
				向峠浄水場		宇佐郷浄水場		
				浄水	向峠給水栓	表流水	浄水	
採水年月日				R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	
検査月日				8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19	8/12～8/19	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	30.0	26.0	30.3	28.1	
水温			(℃)	22.7	22.3	20.5	26.8	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.35	0.22	*	0.69	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	390	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	13	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.34	0.35	0.98	0.93	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.45	0.44	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06未満	*	0.06未満	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	*	0.002未満	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	*	0.004	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	*	0.003未満	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	*	0.008未満	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.0	5.0	7.8	8.1	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.6	4.7	10.4	10.5	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	11.3	11.4	16.8	15.8	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.5	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.2	7.2	7.5	7.4	5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし	*	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	15.0	*	15.0	16.0	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	62	62	89	89	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月19日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			錦				
			向峠浄水場		宇佐郷浄水場		
			浄水	向峠給水栓	表流水	浄水	
採水年月日			R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	R8.8.12	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		1以下	*	*	1以下	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.4	0.2	*	0.7	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	11.3	11.4	16.8	15.8	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.2	7.2	7.5	7.4	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	0	0	*	0	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月19日
岩 国 市 水 道 局

		採水地点		錦				
				宇佐郷浄水場				
				宇佐郷給水栓				
		採水年月日		R8.8.12				
		検査月日		8/12～8/19				
		天候(前日／当日)		晴れ/晴れ				
		気温	(℃)	30.2				
		水温	(℃)	32.4				
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.37				0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0				100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出				検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*				0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*				0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*				0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*				0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*				0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*				0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満				0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*				0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.93				10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満				0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*				1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*				0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*				0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*				0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*				0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*				0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*				0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*				0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*				0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	0.06未満				0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満				0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*				0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.005				0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*				0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*				0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*				0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003未満				0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*				0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*				0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008未満				0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*				1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*				0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*				0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*				1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	8.0				200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*				0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	10.5				200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.6				300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*				500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*				0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満				0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満				0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*				0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*				0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5				3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.3				5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし				異常でないこと
	50	臭気		異常なし				異常でないこと
	51	色度		0.5未満				5以下であること
	52	濁度		0.1未満				2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満				
	2	アルカリ度	(mg/L)	*				
	3	電気伝導率	(μS/cm)	89				

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月19日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			錦				
			宇佐郷浄水場				
			宇佐郷給水栓				
採水年月日			R8.8.12				
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*				0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*				0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*				0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*				0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*				0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*				0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*				0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*				0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*				0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*				0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*				1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.4				1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.6				10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*				0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*				20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*				0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	*				0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*				3以下
23	臭気強度(TON)		*				3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*				30以上～200以下
25	濁度		0.1未満				1度以下
26	pH値		7.3				7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*				-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	0				2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*				0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*				0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				団　地				
				桜地蔵団地	旭ヶ丘団地	桜ヶ丘団地	平田第一ブロック	
				給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
採水年月日				R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	
検査月日				8/5～8/6	8/5～8/6	8/5～8/6	8/5～8/6	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	31.5	31.2	34.0	36.3	
水温			(℃)	34.3	29.9	31.0	34.2	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.40	0.41	0.32	0.34	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.28	0.28	0.28	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.016	0.016	0.015	0.017	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.9	5.9	5.8	5.8	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	6.8	6.9	6.9	6.8	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.2	25.2	24.9	25.2	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.5	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.4	7.4	7.4	7.5	5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*	*	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	89	83	89	90	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月6日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			団　地				
			桜地蔵団地	旭ヶ丘団地	桜ヶ丘団地	平田第一ブロック	
			給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
採水年月日			R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.3	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.2	25.2	24.9	25.2	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				団　地				
				梅が丘団地	トーヨド団地	東光寺統合施設	尾津一の谷団地	
				給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
採水年月日				R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	
検査月日				8/5～8/6	8/5～8/6	8/5～8/6	8/5～8/6	
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	
気温			(℃)	31.4	31.7	31.0	31.3	
水温			(℃)	33.6	30.9	32.0	32.5	
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.30	0.37	0.35	0.39	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.28	0.28	0.28	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.009	0.009	0.008	0.009	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.018	0.018	0.017	0.018	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.8	5.8	5.8	5.8	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	6.8	6.8	6.9	7.9	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.0	25.1	24.8	24.9	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.5	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*	*	
	3	電気伝導率	(μS/cm)	91	87	96	85	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月6日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			団　地				
			梅が丘団地	トーヨド団地	東光寺統合施設	尾津一の谷団地	
			給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
採水年月日			R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.4	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.0	25.1	24.8	24.9	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年8月6日
岩 国 市 水 道 局

		採水地点		団地 第三ブロック 給水栓	団地 黒磯団地 給水栓	団地 瀬戸海団地 給水栓		
		採水年月日		R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5		
		検査月日		8/5～8/6	8/5～8/6	8/5～8/6		
		天候(前日／当日)		晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ		
		気温	(℃)	31.8	32.9	29.7		
		水温	(℃)	33.0	28.9	31.0		
施行規則		残留塩素	(mg/L)	0.34	0.38	0.34		0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0		100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出		検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	*		0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.28	0.28		10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	0.12	0.12		0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*		0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.009	0.009	0.009		0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.003	0.003		0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.018	0.018	0.018		0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.006	0.006		0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*		0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.8	5.8	5.8		200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	6.9	6.9	6.8		200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	24.6	24.6	24.8		300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*		0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*		0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*		0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*		0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5		3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.4	7.4	7.4		5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満		5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満		2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*		
	3	電気伝導率	(μS/cm)	96	98	90		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年8月6日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			団　地				
			第三ブロック	黒磯団地	瀬戸海団地		
			給水栓	給水栓	給水栓		
採水年月日			R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5		
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*		0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*		0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*		0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*		1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.3		1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	24.6	24.6	24.8		10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*		20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.3以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*		3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*		3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満		1度以下
26	pH値		7.4	7.4	7.4		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*		-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*		2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.1以下